



# Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

## 3° U.O. Territorio ed Espropri

**OGGETTO** : Richiesta ulteriori informazioni relative ad impianto natatorio comunale.

**Spett.le Sig. Segretario Generale**

Con riferimento ad intercorsi colloqui verbali, ad integrazione della precedente relazione prot. 6033 del 31/01/2019, si specifica che i distacchi da rispettare nella realizzazione di eventuali nuove volumetrie in ampliamento all'esistente, possono essere indicati come di seguito riportato:

- 1) Distacco tra pareti finestrate di edifici (anche ove la parete finestrata sia una soltanto) : **ml. 10,00**, come stabilito dall'art.9 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968;
- 2) Distacco dai confini di proprietà: non essendo specificamente indicato il sudetto parametro nelle Norme Tecniche di Attuazione delle zone G di P.R.G., si ritiene applicabile la previsione di carattere generale, dettata per le zone B, di seguito riportata:

*“Qualora sul confine esista un fabbricato, è possibile la costruzione in aderenza a termine del Codice Civile. Qualora non esistano edifici sui lotti limitrofi la distanza minima deve essere pari a m 5.”*

Ovviamente, nel caso di sussistenza di preesistente edificio situato su lotto limitrofo, a distanza inferiore ai ml. 5,00, va comunque, contestualmente, rispettata la prescrizione normativa indicata al punto 1).

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

**IL RESPONSABILE 3° U.O.**

**TERRITORIO ED ESPROPRI**



( Ing. Marco Pistelli )

Via di Villa Adele – Anzio (RM)

Tel. 06/98.499.457 fax 06/98.499.457

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n° 25 – 00042 Anzio (RM)

COMUNE DI ANZIO  
Comune di Anzio  
Protocollo N. 0025048/2019 del 07/05/2019